

CE EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
AY

Výrobce: **Kablo Vrchlábí s.r.o.**
Českých bratří 509
543 01 Vrchlábí Česká republika

Výrobek: Instalační kabel

Předmět prohlášení: AY ... 1 × [1,5 – 6] mm²; U_o/U 450/750 V; max. 70 °C

Shodnost s EU předpisy: **LVD** - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

RoHS - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Shoda s normami:

ČSN EN 50525-2-31
ČSN EN 50525-1
ČSN EN 50363-3:06+A1:12
ČSN EN 50395:06+A1:12
ČSN EN 50396:06+A1:12
ČSN EN 60811-100:13
ČSN EN 60811-201:13+A1:18
ČSN EN 60811-203:13
ČSN EN 60811-401:13+A1:18
ČSN EN 60811-409:13
ČSN EN 60811-501:13+A1:19
ČSN EN 60811-504:13
ČSN EN 60811-508:13+A1:18
ČSN EN 60811-509:13+A1:18
ČSN EN 60332-1-1:05+A1:16
ČSN EN 60332-1-2:05+A1:16+A11:17+A12:21
PN-KV-126-16

Výrobek byl testován typovou zkouškou a splnil požadavky výše uvedených norem.

Další informace: CE označení umístěno v: 2011

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

CE EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
AY

Podepsáno za a jménem
Kablo Vrchlábí s.r.o.
4/11/2022

Vávra Martin

