

# CE PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH NOVL 90

**Výrobce:** Kablo Vrchlábí s.r.o.  
Českých bratří 509  
543 01 Vrchlábí Česká republika

**Výrobek:** Flexibilní vodiče vícežilové  
**NOVL 90 ... 1 × [0,5 – 1] mm<sup>2</sup>; U<sub>0</sub>/U 300/500 V; max. 90 °C**  
**NOVL 90 ... 1 × [1,5 – 4] mm<sup>2</sup>; U<sub>0</sub>/U 450/750 V; max. 90 °C**

**Zamýšlené použití výrobku:** Kabely pro použití podléhající předpisům o reakci na oheň

**Shodnost s EU předpisy:** **CPR** - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh  
**RoHS** - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu	osvědčení
EZÚ - Elektrotechnický zkušební ústav; NB 1014	700614-01/01
EZÚ - Elektrotechnický zkušební ústav; NB 1014	700615-01/01

## **Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení	Harmonizované technické specifikace	Podle systému AVCP
Reakce na oheň	Dca	ČSN EN 50575	3
Nebezpečné látky	NPD	ČSN EN 50575	

**Další informace:** CE označení umístěno v: 2014

**Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

Podepsáno za a jménem  
Kablo Vrchlábí s.r.o.  
2/21/2024

**Vávra Martin**  
Referent jakosti

